

山东省临沂市安全生产委员会

临沂市安全生产委员会 重大安全隐患挂牌督办销号通知书

兰山区人民政府：

根据《临沂市重大安全隐患挂牌督办办法》，你区申请对临沂市利恒化工有限公司等2处重大安全隐患进行验收(见附件)。经验收，以上重大安全隐患已整改完毕，同意对2处重大安全隐患挂牌督办进行销号。

特此通知。

附件：重大安全隐患明细单

临沂市安全生产委员会

2017年12月5日

附件:

重大安全隐患明细单

县区	编号	企业名称	行业类型	隐患内容
兰山区	AC1709071	临沂市利恒化工有限公司	危化品	1、甲醇储罐（Φ9500×12000）距离西侧防火堤 4.2m，不符合 GB50016-2014 第 4.2.5 条储罐至防火堤不小于罐壁高度的一半的要求；与东侧两台甲醛储罐的间距分别为 4.8、5.4m，不符合 GB50016-2014 第 4.2.2 条的要求；2、固定顶甲醇储罐未设置氮封及水喷淋系统；3、生产车间的爆炸危险区域有部分电气设备不防爆，如水处理装置电磁阀、电器控制箱；水处理装置、装卸区的防爆配电箱密封螺栓不全。
	AC1709080	临沂市利泉化工有限公司	危化品	1、控制室面向生产装置设施侧有门、窗，不符合 GB50160-2008 第 5.2.18 条的要求；2、氧化工艺未按安监总管三[2009]116 号文的要求设置反应物料的比例控制和连锁以及紧急切断系统；3、生产车间内部分电气设备不防爆，如摄像头、开关、软水操作盘等，不符合 GB50058-2014 的要求；4、发电机房、风机房位于爆炸区域内，其中的电气设施不防爆，不符合 GB50058-2014 的要求，风机未采用防静电皮带，不符合 GB50160-2008 第 5.7.7 条的要求。