

## 兰山区饮用水源地刘庄水库 2019 年第 4 季度水质监测结果

监测日期	采样点位	监测结果（单位：mg/L，pH 值：无量纲，水温：℃）														
		pH 值	溶解氧	水温	高锰酸盐指数	五日生化需氧量	硫化物	石油类	氰化物	挥发酚	氨氮	化学需氧量	锰	砷	铜	锌
2019.12.04	刘庄水库上游	7.46	8.07	6.7	5.0	5.6	0.005L	0.04	0.004L	0.0020	0.635	22	0.01L	3×10 <sup>-4</sup> L	0.05L	0.05L
	刘庄水库中段	7.37	8.56	5.8	4.0	3.2	0.005L	0.01	0.004L	0.0016	0.093	15	0.01L	3×10 <sup>-4</sup> L	0.05L	0.05L
	刘庄水库南段	7.23	8.49	6.2	4.6	4.9	0.005L	0.03	0.004L	0.0019	0.136	20	0.01L	3×10 <sup>-4</sup> L	0.05L	0.05L
监测日期	采样点位	监测结果（单位：mg/L，粪大肠菌群：MPN/100mL）														
		粪大肠菌群	总氮	六价铬	硝酸盐（以氮计）	阴离子表面活性剂	硫酸盐	氯化物	总磷	氟化物	铅	悬浮物	铁	镉	汞	硒
2019.12.04	刘庄水库上游	2L	2.94	0.004L	2.16	0.05L	70.4	40.6	0.18	0.34	0.01L	15	0.03L	0.001L	4×10 <sup>-5</sup> L	4×10 <sup>-4</sup> L
	刘庄水库中段	2L	0.94	0.004L	0.525	0.05L	48.8	27.0	0.07	0.31	0.01L	14	0.03L	0.001L	4×10 <sup>-5</sup> L	4×10 <sup>-4</sup> L
	刘庄水库南段	2L	0.88	0.004L	0.515	0.05L	46.9	27.6	0.06	0.37	0.01L	9	0.03L	0.001L	4×10 <sup>-5</sup> L	4×10 <sup>-4</sup> L
备注：低于检出限的项目以“项目检出限+L”表示。																